

CHEVINCOURT

Beauvais, le 17 juillet 2026

MONSIEUR LE MAIRE  
MAIRIE DE MAREST-SUR-MATZ  
14 Route de Compiègne  
60490 MAREST-SUR-MATZ

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé en application du Code de la Santé Publique. Les résultats en distribution doivent être affichés en mairie et sont également disponibles sur le site : [www.eaupotable.sante.gouv.fr](http://www.eaupotable.sante.gouv.fr)

|                       |              |                 |                                            |
|-----------------------|--------------|-----------------|--------------------------------------------|
| Type                  | Code         | Nom             | Prélevé le : lundi 06 juillet 2026 à 10h16 |
| Prélèvement           | 00162887     |                 | par : L02                                  |
| Unité de gestion      | 0139         | CHEVINCOURT     | Type visite : AA                           |
| Installation          | UDI 000932   | MAREST-SUR-MATZ |                                            |
| Point de surveillance | P 0000001326 | CENTRE-VILLAGE  | Commune : MAREST-SUR-MATZ                  |
| Localisation exacte   | MAIRIE       |                 |                                            |

| Mesures de terrain                         | Résultats                    | Limites de qualité inférieure | Limites de qualité supérieure | Références de qualité inférieure | Références de qualité supérieure |
|--------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL</b>            |                              |                               |                               |                                  |                                  |
| Température de l'eau                       | 25 °C                        |                               |                               |                                  | 25,00                            |
| Température de mesure du pH                | 24,9 °C                      |                               |                               |                                  |                                  |
| <b>EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE</b>          |                              |                               |                               |                                  |                                  |
| pH                                         | 7 unité pH                   |                               |                               | 6,50                             | 9,00                             |
| <b>MINERALISATION</b>                      |                              |                               |                               |                                  |                                  |
| Conductivité à 25°C                        | 790 µS/cm                    |                               |                               | 200,00                           | 1 100,00                         |
| <b>RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION</b> |                              |                               |                               |                                  |                                  |
| Chlore libre                               | <0,05 mg(Cl <sub>2</sub> )/L |                               |                               |                                  |                                  |
| Chlore total                               | 0,06 mg(Cl <sub>2</sub> )/L  |                               |                               |                                  |                                  |

Analyse laboratoire

Analyse effectuée par : LDAR DE L'AISNE

Type de l'analyse : A\_2

Code SISE de l'analyse : 00163027

Référence laboratoire : H\_CS26.7545.1

|                                         | Résultats                 | Limites de qualité inférieure | Limites de qualité supérieure | Références de qualité inférieure | Références de qualité supérieure |
|-----------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES</b> |                           |                               |                               |                                  |                                  |
| Aspect (qualitatif)                     | 0 Qualit.                 |                               |                               |                                  |                                  |
| Coloration                              | <5 mg(Pt)/L               |                               |                               |                                  | 15,00                            |
| Couleur (qualitatif)                    | 0 Qualit.                 |                               |                               |                                  |                                  |
| Odeur (qualitatif)                      | 0 Qualit.                 |                               |                               |                                  |                                  |
| Turbidité néphélométrique NFU           | <0,30 NFU                 |                               |                               |                                  | 2,00                             |
| <b>EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE</b>       |                           |                               |                               |                                  |                                  |
| Carbonates                              | 0,0 mg(CO <sub>3</sub> ), |                               |                               |                                  |                                  |
| Hydrogénocarbonates                     | 379 mg/L                  |                               |                               |                                  |                                  |
| Titre alcalimétrique                    | 0 °f                      |                               |                               |                                  |                                  |
| Titre alcalimétrique complet            | 31,1 °f                   |                               |                               |                                  |                                  |
| Titre hydrotimétrique                   | 41,3 °f                   |                               |                               |                                  |                                  |
| <b>FER ET MANGANESE</b>                 |                           |                               |                               |                                  |                                  |
| Fer total                               | <5 µg/L                   |                               |                               |                                  | 200,00                           |
| <b>MINERALISATION</b>                   |                           |                               |                               |                                  |                                  |
| Calcium                                 | 137 mg/L                  |                               |                               |                                  |                                  |
| Chlorures                               | 30,4 mg/L                 |                               |                               |                                  | 250,00                           |
| Magnésium                               | 17,4 mg(Mg)/L             |                               |                               |                                  |                                  |
| Sulfates                                | 63,9 mg/L                 |                               |                               |                                  | 250,00                           |
| <b>OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES</b>   |                           |                               |                               |                                  |                                  |
| Carbone organique total                 | 0,65 mg(C)/L              |                               |                               |                                  | 2,00                             |
| <b>PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES</b>  |                           |                               |                               |                                  |                                  |
| Ammonium (en NH <sub>4</sub> )          | <0,050 mg/L               |                               |                               |                                  | 0,10                             |
| Nitrates/50 + Nitrites/3                | <0,617 mg/L               |                               | 1,00                          |                                  |                                  |
| Nitrates (en NO <sub>3</sub> )          | 30,7 mg/L                 |                               | 50,00                         |                                  |                                  |
| Nitrites (en NO <sub>2</sub> )          | <0,010 mg/L               |                               | 0,50                          |                                  |                                  |
| <b>PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES</b>      |                           |                               |                               |                                  |                                  |

PLV : 00162887 page : 2

|                                    |            |  |   |   |  |
|------------------------------------|------------|--|---|---|--|
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | 1 n/mL     |  |   |   |  |
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | 44 n/mL    |  |   |   |  |
| Bactéries coliformes /100ml-MS     | 0 n/(100mL |  |   | 0 |  |
| Entérocoques /100ml-MS             | 0 n/(100mL |  | 0 |   |  |
| Escherichia coli /100ml - MF       | 0 n/(100mL |  | 0 |   |  |

**Conclusion sanitaire ( Prélèvement N° : 00162887)**

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Pour les autres paramètres non mesurés dans cette analyse, je vous invite à consulter le bilan de la qualité sanitaire de l'eau distribuée sur [https://carto.atlasante.fr/1/ars\\_metropole\\_udi\\_infofactures.map](https://carto.atlasante.fr/1/ars_metropole_udi_infofactures.map)

Pour le directeur général et par délégation,  
L'ingénieur d'études sanitaires du département  
santé environnementale de l'Oise



Alexis CARRERE